

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: info.@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району Тульской области

Тульская область, г. Кировск, ул. Октябрьская д.33, кабинет 7, тел.8(48735) 5-83-07

Предписание № 2/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

Центр развития ребенка – детский сад № 17

в лице заведующей - Дьяковой Надежды Егоровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кировского района Тульской области по пожарному надзору майора в.н. службы Маврина Михаила Владимировича № 2 от «09» января 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«15» января 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин

«05» февраля 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин

«08» февраля 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин

проведена плановая проверка старшим должавателем ОНД и ПР по Кировскому району Тульской области лейтенантом внутренней службы Хромых Павлом Александровичем в отношении объекта защиты – здание и помещения – муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 17, по адресу: г. Кировск, ул. Лермонтова, д. 24А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующим МКДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 17 Дьяковой Надеждой Егоровной

(указываются должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта	Срок	Отметка
1	Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта	Срок	Отметка
1	нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нарушения	по требованию	выполнены
2	нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нарушения	по требованию	указываются
3	нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нарушения	по требованию	только
4	нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нарушения	по требованию	выполнены
5	нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нарушения	по требованию	только
1	Привести систему автоматической пожарной сигнализации в соответствие с действующими нормативными документами.	СП 5.13130.2009 «Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электродурирование	до 02.09.2019 года	
1	г. Кировск, ул. Лермонтова, д. 24А МКДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 17	Требования пожарной безопасности.		

Восстановить дверь лестничной п. 23 д. Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 24А МКДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 17	2
площадки I этажа предусмотренную конструкцией.		
до 02.09.2019 года		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. Дознаватель ОНД и ПР

по Кимовскому району Тульской области лейтенант вн. службы Хромых П.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора по пожарному надзору)



«08» февраля 2019г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МКДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 17

Льякова Надежда Егоровна

(должность, фамилия, инициалы)

«08» февраля 2019г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99